



REPÚBLICA DE CHILE

AGRUPACIÓN DE COMUNAS CABO DE HORNOS
Y ANTÁRTICA

I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
Secretaría Municipal

688 .
DECRETO N° _____

REF.: Respuestas a la Licitación Pública N° 3704-94-LR16 las que no se pudieron publicar por fin de semana largo desde el 28 de Oct al el 1° de Nov del 2016.-

PUERTO WILLIAMS, 10 NOV. 2016

VISTOS y CONSIDERANDO:

- Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones, la Sentencia Rol N° 268 Proclamación del Tribunal Electoral Regional de Punta Arenas de fecha 28 de octubre 2012.;
- El Acta Complementaria de Proclamación, de fecha 29/11/2012.;
- El Acta Sesión Constitutiva del Concejo de Cabo de Hornos de fecha 6 de diciembre del 2012.;
- El Decreto Alcaldicio N° 1140, de fecha 06/12/2013, de la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos.;
- El Decreto N° 501 de fecha 04/11/2016, que designa a don Jaime Fernández Alarcón, como Alcalde Subrogante. En Reemplazo de la Alcaldesa Titular.;
- El Decreto Municipal N° 502 de fecha 04/11/2016 Designa Secretario Municipal subrogante a don Hery Galarce Vergara.;
- El Memorándum N° 283/2016 de fecha 08/11/2016, del Director de Obas Municipales Solicita Decretar respuestas que no se pudieron publicar de acuerdo a los plazos establecidos...; y
- El memorándum N° 872 de fecha 09/11/2016, procedente de la Alcaldía ordena decretar.-

DECRETO :

1° DECRETASE, las respuestas de la Licitación Pública **N° 3704-94-LR16** elaboradas por la Dirección de Obras Municipales, las que no pudieron publicarse debido al fin de semana largo entre el 28 de octubre del 2016, al 1° de noviembre del presente año, respuesta a la licitación que se especifican detalladamente en el memorándum N° 283 de la Dirección de Obras Municipales, documento que pasa a ser parte integral del presente Decreto, de acuerdo a lo mencionado en los **VISTOS Y CONSIDERANDO**.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE A QUIEN CORRESPONDA
Y UNA VEZ HECHO, ARCHÍVESE.**


HERY GALARCE VERGARA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)




JAIME FERNÁNDEZ ALARCÓN
ALCALDE (S)



JFA / DSU/ SCM / HGV / hgv

Distribución:

1. Dirección de Obras Municipales.;
2. Secplam.;
3. Dirección de Ad y Finanzas.;
4. Of. Adquisiciones.;
5. Alcaldía.;
6. Secretaría Municipal.;



Puerto Williams, 09 de noviembre de 2016.

MEMORANDUM N° 872

**DE : SR. ALCALDE (S) ILUSTRE MUNICIPALIDAD CABO DE HORNOS
DON PATRICIO FERNANDEZ ALARCON**

**A : SECRETARIO MUNICIPAL
DON HERY GALARCE VERGARA**

Junto con saludarlo muy cordialmente, solicito a usted decretar las siguientes respuestas de la licitación pública N°3704-94-LR16; que no pudieron publicarse durante los plazos establecidos, debido a que los periodos mencionados se produjeron durante el fin de semana largo del 01 de noviembre.

PREGUNTAS LICITACIÓN	RESPUESTAS LICITACIÓN
Favor enviar los anexos y el de presupuesto en formato word	Los antecedentes anexos se envían solo en formato de imagen o pdf.
Según bases administrativas el plazo máximo es de 180 días hábiles	Así es
Los materiales que se solicitan todos tienen un tiempo de fabricación aproximado entre 5 y 21 días hábiles sin considerar el traslado a puerto Williams esos días se podrá considerar ya que aproximadamente serán 40 días favor considerar esta situación	Debido a esa razón es que la obra se considera con un plazo de ejecución de 9 meses aproximados.
Se solicita poder aumentar los plazos a 240 días	No corresponde ese cambio en un proceso licitatorio.
Se debe considerar pintura intumescente en la estructura metálica, ya que en las especificaciones de cálculo lo indica, pero no está en el itemizado.	Se hará llegar la presente pregunta a la unidad técnica a cargo del proyecto.
Si es necesario aplicar pintura intumescente indicar el grado F.	Corresponde a F60.
Se pueden presentar variables a materiales especificados, ya que los indicados tienen un costo muy elevado, lo que hace que el presupuesto oficial sea difícil de lograr.	Se hará llegar la presente pregunta a la unidad técnica a cargo del proyecto.
Se puede cambiar el revestimiento exterior HD por otro de menor valor, ya que este material es de precio elevado... se puede cambiar por tipo PV4 sin perforar.	Se hará llegar la presente pregunta a la unidad técnica a cargo del proyecto.
Se puede eliminar la plancha de aluminio diamantada, material encarece demasiado el presupuesto	Se hará llegar la presente pregunta a la unidad técnica a cargo del proyecto.
Se solicita cambiar las bajadas metálicas indicadas en especificaciones técnicas y planos por PVC clase 6	Se hará llegar la presente pregunta a la unidad técnica a cargo del proyecto.
Se solicita eliminar el número de bajadas ya que en plano indica dos por pilar, cuando puede ser solo una y como metálicas, estas pesan 17kg/ml, lo que además encarece el precio unitario.	Se hará llegar la presente pregunta a la unidad técnica a cargo del proyecto.
Se solicita confirmar que la cancha existente no es parte de este contrato	No pertenece al contrato
Muy poco monto	Es lo que se encuentra disponible

Se adjunta copia del memorándum N°283

Sin otro particular, saluda Atentamente a usted.,



PATRICIO FERNANDEZ ALARCON
ALCALDE (S)

II MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS



*Memo
Alcman*

Puerto Williams, 08 de noviembre de 2016.

MEMORANDUM N° 283

**A : SR. ALCALDE (S) ILUSTRE MUNICIPALIDAD CABO DE HORROS
DON PATRICIO FERNANDEZ ALARCON**

**DE : SR. DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES
DON DARÍO SOTO ULLOA**

Junto con saludarlo muy cordialmente, solicito a usted decretar las siguientes respuestas de la licitación pública N°3704-94-LR16; que no pudieron publicarse durante los plazos establecidos, debido a que los periodos mencionados se produjeron durante el fin de semana largo del 01 de noviembre.

PREGUNTAS LICITACIÓN	RESPUESTAS LICITACIÓN
Favor enviar los anexos y el de presupuesto en formato word	Los antecedentes anexos se envían solo en formato de imagen o pdf.
Según bases administrativas el plazo máximo es de 180 días hábiles	Así es
Los materiales que se solicitan todos tienen un tiempo de fabricación aproximado entre 5 y 21 días hábiles sin considerar el traslado a puerto Williams esos días se podrá considerar ya que aproximadamente serán 40 días favor considerar esta situación	Debido a esa razón es que la obra se considera con un plazo de ejecución de 9 meses aproximados.
Se solicita poder aumentar los plazos a 240 días	No corresponde ese cambio en un proceso licitatorio.
Se debe considerar pintura intumescente en la estructura metálica, ya que en las especificaciones de cálculo lo indica, pero no está en el itemizado.	Se hará llegar la presente pregunta a la unidad técnica a cargo del proyecto.
Si es necesario aplicar pintura intumescente indicar el grado F.	Corresponde a F60.
Se pueden presentar variables a materiales especificados, ya que los indicados tienen un costo muy elevado, lo que hace que el presupuesto oficial sea difícil de lograr.	Se hará llegar la presente pregunta a la unidad técnica a cargo del proyecto.
Se puede cambiar el revestimiento exterior HD por otro de menor valor, ya que este material es de precio elevado... se puede cambiar por tipo PV4 sin perforar.	Se hará llegar la presente pregunta a la unidad técnica a cargo del proyecto.
Se puede eliminar la plancha de aluminio diamantada, material encarece demasiado el presupuesto	Se hará llegar la presente pregunta a la unidad técnica a cargo del proyecto.
Se solicita cambiar las bajadas metálicas indicadas en especificaciones técnicas y planos por PVC clase 6	Se hará llegar la presente pregunta a la unidad técnica a cargo del proyecto.
Se solicita eliminar el número de bajadas ya que en plano indica dos por pilar, cuando puede ser solo una y como metálicas, estas pesan 17kg/ml, lo que además encarece el precio unitario.	Se hará llegar la presente pregunta a la unidad técnica a cargo del proyecto.
Se solicita confirmar que la cancha existente no es parte de este contrato	No pertenece al contrato
Muy poco monto	Es lo que se encuentra disponible

Sin otro particular, saluda Atentamente a usted.

[Handwritten signature]
MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORROS